Rezultati meritev

Oznaka vzorca: **26/0496**
Upravljalec: KS Jevnica
Izvajalec vzorčenja: NLZOH
Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor, Ljubljana
Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodni sistem: JEVNICA
Oskrbovano območje: JEVNICA (št. uporabnikov: 921)
Mesto vzorčenja: Podružnična šola Jevnica
Naslov mesta vzorčenja: Jevnica 33, Jevnica
Opomba mesta vzorčenja:

Datum vzorčenja: 16.09.2026 07:57

Skladnost: Skladen
Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	16.09.2026	23.09.2026	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=19,5		°C	Skladen	16.09.2026	23.09.2026	
pH vrednost	=7,3	6.5..9.5		Skladen	16.09.2026	23.09.2026	
Električna prevodnost pri 20 °C	=108	≤2500	µS/cm	Skladen	16.09.2026	23.09.2026	
Preostali prosti klor	=0,11		mg/L	Skladen	16.09.2026	23.09.2026	
Vonj	=0	≤1		Skladen	16.09.2026	23.09.2026	
Motnost	<0,1	≤4	NTU	Skladen	17.09.2026	17.09.2026	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	17.09.2026	17.09.2026	
Število kolonij pri 22°C	<10	≤100	/mL	Skladen	19.09.2026	19.09.2026	
Število kolonij pri 36°C	<10	≤100	/mL	Skladen	18.09.2026	18.09.2026	
Clostridium perfringens (vključno s sporami)	=0	=0	/100mL	Skladen	17.09.2026	17.09.2026	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	18.09.2026	18.09.2026	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	17.09.2026	17.09.2026	
Barva	<0,1	≤0.5	/m	Skladen	17.09.2026	17.09.2026	