2026.10.15 13:18:05
MATIC MOLAN
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-26/19508-26/104052
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA JEVNICA 36 1281 Kresnice
Naročilo:	Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838, z dne 20.01.2026 Naročillnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Novo mesto,	15.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - bar Jevničanka

Številka vzorca: 26/104052

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice

Vzorec odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 06.10.2026 10:30

Mesto odvzema: VODOVOD JEVNICA, Jevnica, bar Jevničanka

Vzorec sprejel: Andrej Povše

Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 06.10.2026 12:46

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.6	°C		/	/
Klor-prosti	0.08	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Evidenčna oznaka: 2300-26/19508-26/104052

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/19508-26/104052-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-26/19508-26/104052-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-26/19508-26/104052-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - bar Jevničanka
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/104052
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice
Naročilo:	Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838, z dne 20.01.2026 Naročillnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 260634, 06.10.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD JEVNICA, Jevnica, bar Jevničanka
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 06.10.2026 10:30

Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 06.10.2026 12:46

Sprejel: Andrej Povše

Datum poročila: 15.10.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema



Evidenčna oznaka: 2300-26/19508-26/104052-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	megla

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	06.10.26 06.10.26
Klor-prosti	0.08	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	06.10.26 06.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 15.10.2026 13:17

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-26/19508-26/104052-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - bar Jevničanka
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/104052; Lab. št.: 26/11018
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Krajevna skupnost Jevnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST JEVNICA, JEVNICA 36, 1281 Kresnice
Naročilo: Naročilnica št., 153/2026, z dne 09.02.2026; Ponudba: PO-2300-25/19508-26/98838, z dne 20.01.2026
Naročillnica št. 155 / 2026, z dne 17.04.2026
Mesto odvzema: VODOVOD JEVNICA, Jevnica, bar Jevničanka
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 06.10.2026 10:30
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 06.10.2026 12:52
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 12.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	06.10.2026 07.10.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	06.10.2026 07.10.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	06.10.2026 09.10.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	06.10.2026 08.10.2026

Analitik:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 12.10.2026 13:06:59

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.